



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 25/06/2025

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/103/52



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμήμα Διαγωνιστικών
Διαδικασιών
Πληροφορίες: Ε.Τεννέ
Τηλ.: 210-81.10.965 / 972
Δ/ση: Απ. Παύλου 12, 15123
Μαρούσι
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών κλιματιστικών μηχανημάτων
για τις ανάγκες ψύξης/θέρμανσης σε κτίρια του ΕΟΠΥΥ**

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση τριών κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες ψύξης/θέρμανσης σε κτίρια του ΕΟΠΥΥ, όπως περιγράφεται κάτωθι, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 1.940,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής **για το σύνολο της προμήθειας.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων (CPV 39717200-3 «Συσκευές κλιματισμού») για τις ανάγκες ψύξης/θέρμανσης κτιρίων του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α', ως εξής:

- Δύο (2) για τα γραφεία του ΤΕΕΣ στον 5^ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 181, Αθήνα και
- Ένα (1) για το Φαρμακείο Πειραιά επί των οδών Καραολή & Δημητρίου, Πειραιάς.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τα κάτωθι:

A) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σε περίπτωση που απαιτείται, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016».

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ (άρθ. 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016)

Η ολοκλήρωση των ανωτέρω θα υλοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης.

Τα προσφερόμενα κλιματιστικά μηχανήματα θα έχουν εγγύηση αντιπροσώπου/εισαγωγέα τουλάχιστον:

- Δέκα (10) έτη για όλα τα υλικά των κλιματιστικών μηχανημάτων
Ο Ανάδοχος θα δώσει εγγύηση εργασιών και υλικών για ένα (1) έτος.

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου αναδόχου και σε χρόνο προσδιορισμένο από την

αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας **για το σύνολο της προμήθειας** στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Παρασκευή, 27/06/2025.**

Η ενημέρωση για την ανάθεση θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για περισσότερες διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα τηλέφωνα 210-8110965 / 972 / 815 / 951 (email: d3.t2@eopyy.gov.gr) και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (για τεχνικά θέματα επί της παρούσας Πρόσκλησης), στα τηλέφωνα 210-8110986 / 988 / 987 / 806 (email: d3.t5@eopyy.gov.gr).

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τα γραφεία του ΤΕΕΣ στον 5ο όροφο του κτιρίου επί της Πειραιώς 181 και στο Φαρμακείο Πειραιά στο ισόγειο του κτιρίου επί της Καραολή & Δημητρίου

Γραφεία ΤΕΕΣ

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση δύο κλιματιστικών μηχανήματος τοίχου, διαιρούμενου τύπου, **inverter**, ονομαστικής απόδοσης **12.000 BTU/h**, με φρέον **R32**, ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον στην ψύξη A++ και στη θέρμανση A+ με κυμαινόμενη απόδοση στην ψύξη περίπου **1.1-3.6 kW** και με **εγγύηση για όλα τα μέρη 10 έτη**.

Κάθε κλιματιστικό μηχανήμα θα δύναται να ρυθμίζεται και να δέχεται εντολές **μέσω WIFI**. Ο συμπιεστής του μηχανήματος να υποστηρίζει σωληνώσεις μήκους έως 15 m τουλάχιστον.

Τα νέα μηχανήματα κλιματισμού θα τοποθετηθούν στην θέση παλαιών, τα οποία παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, μακρόχρονες διακοπές και μειωμένη απόδοση. Τα υφιστάμενα μηχανήματα FAIRLINE τύπου MK 12R/G/R2 θα αποξηλωθούν και θα οδηγηθούν για ανακύκλωση με ευθύνη του προμηθευτή – εγκαταστάτη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την αποξήλωση ώστε να μην υπάρξει διαρροή ψυκτικού υγρού. Αν χρειαστεί θα γίνει ανάκτηση του ψυκτικού υγρού το οποίο επίσης θα οδηγηθεί για καταστροφή.

Για την εγκατάσταση των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων δύναται να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι σωλήνες με την προϋπόθεση ότι θα γίνει πολύ καλή πλύση των σωλήνων από τα παλαιά ψυκτέλαια (R410A).

Το εξωτερικά μηχανήματα θα τοποθετηθούν στην θέση των παλαιών στο Δώμα του κτιρίου.

Φαρμακείο Πειραιά

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ενός κλιματιστικού μηχανήματος τοίχου, διαιρούμενου τύπου, **inverter**, ονομαστικής απόδοσης **18.000 BTU/h**, με φρέον **R32**, ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον στην ψύξη A++ και στη θέρμανση A+ με κυμαινόμενη απόδοση στην ψύξη περίπου **1.25-5.91 kW** και με **εγγύηση για όλα τα μέρη 10 έτη**.

Το προσφερόμενο κλιματιστικό μηχανήμα θα δύναται να ρυθμίζεται και να δέχεται εντολές **μέσω WIFI**. Ο συμπιεστής του μηχανήματος να υποστηρίζει σωληνώσεις μήκους έως 25 m τουλάχιστον.

Το νέο μηχανήμα κλιματισμού θα τοποθετηθεί στην θέση παλιού, το οποίο παρουσιάζει ολική βλάβη. Τα υφιστάμενα μηχανήματα θα αποξηλωθεί και θα οδηγηθεί για ανακύκλωση με ευθύνη του προμηθευτή – εγκαταστάτη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την αποξήλωση ώστε να μην υπάρξει διαρροή ψυκτικού υγρού. Θα γίνει ανάκτηση του ψυκτικού υγρού το οποίο επίσης θα οδηγηθεί για καταστροφή.

Γενικά

Θα παραδοθούν στην υπηρεσία οι βεβαιώσεις παραλαβής από αδειοδοτημένο φορέα - μεταφορέα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και κλιματιστικών μηχανημάτων.

Για την τοποθέτηση των εξωτερικών μηχανημάτων θα χρησιμοποιηθούν καινούργιες βάσεις τοίχου/δαπέδου.

Οι εξωτερικές σωληνώσεις μαζί με τον σωλήνα παροχέτευσης συμπυκνωμάτων και καλώδια εντολών / τροφοδοσίας θα μονωθούν σε όλα τα σημεία και θα περιτυλιχθούν με λευκή ταινία ψυκτικού.

Για την ηλεκτροδότηση του κλιματιστικών μηχανημάτων θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες ηλεκτρικές παροχές.

Θα γίνει κενό αέρα στο ψυκτικό κύκλωμα και μετά την πλήρωση του με φρέον, μέτρηση πιέσεων λειτουργίας ψυκτικού υγρού, αμπερομέτρηση και προσεκτικός έλεγχος ώστε να αποκλειστεί πιθανή

διαρροή. Θα γίνει δοκιμή και επίδειξη των λειτουργιών του μηχανήματος. Για οποιαδήποτε μείωση απόδοσης για τους επόμενους 12 μήνες ο προμηθευτής - εγκαταστάτης θα είναι υποχρεωμένος μετά από κλήση της υπηρεσίας να ελέγξει τη λειτουργία του κλιματιστικού μηχανήματος, διενεργώντας τις απαραίτητες μετρήσεις (έλεγχος πιέσεων λειτουργίας, αμπερομέτρηση, έλεγχος για διαρροές κλπ) τις οποίες θα παραδώσει γραπτώς στην υπηρεσία. Αν η βλάβη οφείλεται στις εργασίες εγκατάστασης (διαρροή λόγω σπασμένου ρακόρ, ατελούς κόλλησης ή εκχείλωσης) θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη λειτουργία του μηχανήματος με δική του δαπάνη.

Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης, στερέωσης και στεγανοποίησης, τα ηλεκτρολογικά υλικά και εξαρτήματα, οι καλωδιώσεις, οι εργασίες αποξήλωσης και απόρριψης των παλαιών υλικών, η ανακύκλωση του αποξηλούμενου εξοπλισμού, οι εργασίες τοποθέτησης των νέων μηχανημάτων, η σφράγιση των οπών διέλευσης των σωληνώσεων, οι ρυθμίσεις λειτουργίας, η δοκιμή και έλεγχος λειτουργίας των μηχανημάτων και η παράδοση τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Θα παραδοθεί βεβαίωση παράδοσης προς ανακύκλωση με τα σαφή χαρακτηριστικά των μηχανημάτων (οίκος και τύπος μηχανημάτων) από επίσημο φορέα ανακύκλωσης συσκευών.

Εγγύηση εργασιών και υλικών

Τα προσφερόμενα κλιματιστικά μηχανήματα θα έχουν εγγύηση αντιπροσώπου/εισαγωγέα τουλάχιστον :

- Δέκα (10) έτη για όλα τα υλικά των κλιματιστικών μηχανημάτων

Ο Ανάδοχος θα δώσει εγγύηση εργασιών και υλικών για ένα (1) έτος.

Προϋποθέσεις

α) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν την οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση επισκευής. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν, αν τους ζητηθεί, ότι διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία.

β) Στις οικονομικές και τεχνικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα ακριβή στοιχεία, ο κατασκευαστικός οίκος και τύπος των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων και οι επιμέρους χρόνοι εγγύησης για τους συμπιεστές και τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη. Οι προσφορές θα συνοδεύονται με τα ηλεκτρονικά φυλλάδια με τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν σήμανση CE και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μη τήρηση των ανωτέρω προαπαιτούμενων αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους από την διαδικασία επιλογής αναδόχου.

Διάρκεια υλοποίησης εργασιών

Οι υπηρεσίες προμήθειας-εγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε 15 ημέρες.