



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 24/05/2022  
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/50



Εθνικός  
Οργανισμός  
Παροχής  
Υπηρεσιών  
Υγείας

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ**

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δύο αφυγραντήρων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των #669,60€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

#### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τους νέους αφυγραντήρες, έναν για την αποθήκη της Διεύθυνσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων επιφάνειας περίπου 57 τ.μ. και έναν για την αποθήκη του Τμήματος διαχείρισης Παγίων Χρήσης και Αναλωσίμων της Διεύθυνσης Προμηθειών, επιφάνειας 81 τ.μ. που βρίσκονται στο -3 υπόγειο, του κτιρίου επί της οδού Απ. Παύλου 12, στο Μαρούσι, στο κτίριο της ΚΥ σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές (CPV: 42113161-0). Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει εντός 20 ημερών από την γνωστοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

#### **Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)**

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση όλων των ειδών και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [d3.t1@eopyy.gov.gr](mailto:d3.t1@eopyy.gov.gr), **έως την Παρασκευή 31/05/2022.**

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη παρούσα πρόσκληση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών, στα τηλέφωνα 210-8110973 και 210-8110532 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [d3.t1@eopyy.gov.gr](mailto:d3.t1@eopyy.gov.gr).

**Η Προϊσταμένη  
Δ/νσης Προμηθειών**

**Κ. ΚΟΨΙΑ**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Ι.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

#### **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12 ΜΑΡΟΥΣΙ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια **δύο** αφυγραντήρων για τις αποθήκες του κτιρίου της ΚΥ επί της Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι.

Οι αφυγραντήρες θα είναι καινούργιοι, κατασκευής **2021-2022** και θα έχουν δυνατότητα αφύγρανσης **30lt/24h κατ'ελάχιστο** έκαστος.

Η λειτουργία αφύγρανσης θα γίνεται μέσω κύκλου ψύξης - μεταθέρμανσης με συμπιεστή και νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο **R290**.

Θα έχει ρυθμίσεις υγρασίας από 30% έως 90%, χωρητικότητα δοχείου συλλογής νερού **3,0 lt** κατ'ελάχιστο, με

- **ένδειξη πληρότητας** του δοχείου
- **οθόνη ένδειξης** σχετικής υγρασίας του χώρου (%)
- πλενόμενο **φίλτρο**
- **αυτόματη επανεκκίνηση**
- λειτουργία **χρονοδιακόπτη** από 30min έως 24h και
- δυνατότητα χειρισμών και προγραμματισμού **μέσω WiFi**.

Ο αφυγραντήρας θα είναι φορητός με ροδάκια και θα έχει σωλήνα **αποστράγγισης για απευθείας παροχέτευση των συμπυκνωμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης του ορόφου**.

Θα έχει **σήμανση CE** και θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε ηλεκτρικό δίκτυο **220-240 VAC/50Hz**.

Ο αφυγραντήρας θα έχει **5ετή εγγύηση λειτουργίας** για όλα τα μέρη του από τον επίσημο αντιπρόσωπο – εισαγωγέα.

Ο αφυγραντήρας κατά την παράδοση του στο κτίριο της ΚΥ θα συνοδεύεται με την γραπτή εγγύηση του επίσημου αντιπροσώπου - εισαγωγέα.

Προσφορές και αφυγραντήρες που δεν συγκεντρώνουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και απαιτήσεις θα απορρίπτονται.

Κόστος προμήθειας μηχανημάτων 540+ΦΠΑ