



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**



**Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας**

www.eopyy.gov.gr

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Οικονομικών Υποθέσεων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών
ΤΜΗΜΑ: Τεχνικών Υπηρεσιών
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 – 15123 Μαρούσι
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ν. Βαλαβάνης (Ηλ.-Μηχ.)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-8110962
FAX: 210-8110985
E-MAIL: nvalavanis@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τεχνική έκθεση εργασιών επισκευής εγκατάστασης συναγερμού του κτηρίου του ΕΟΠΥΥ επί της Λ. Ειρήνης 54 στην Πεύκη.

Στο πλαίσιο της συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου του ΕΟΠΥΥ επί της Λ. Ειρήνης 54 στην Πεύκη από τη συντηρήτρια εταιρεία MELKAT IKE και ύστερα από έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης της εγκατάστασης του συναγερμού του κτηρίου παρουσία μηχανικού της υπηρεσίας μας, βρέθηκαν τέσσερις επεκτάσεις ζωνών μη λειτουργικές προφανώς από υπέρταση του τροφοδοτικού στο οποίο ήταν συνδεδεμένες. Επίσης το εν λόγω τροφοδοτικό βρέθηκε με χαμηλή τάση στην έξοδο του.

Όσον αφορά το τροφοδοτικό που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα συναγερμού στο ισόγειο έχει τάση τροφοδοσίας 220Vac αλλά στην έξοδο του δεν υπάρχει φορτίο (δεν χρησιμοποιείται), οπότε μπορεί να μεταφερθεί στον πρώτο όροφο και να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδότηση των νέων επεκτάσεων. Επίσης οι χαλασμένες επεκτάσεις όπως και τα καλώδια σύνδεσης τους έχουν φαγωθεί από τρωκτικά και έχουν περιττώματα.

Στις προτεινόμενες εργασίες περιλαμβάνονται η απεγκατάσταση των τεσσάρων υφιστάμενων μονάδων επέκτασης που έχουν το πρόβλημα, η προμήθεια και εγκατάσταση ισάριθμων νέων ενσύρματων μονάδων επέκτασης 8 ζωνών GEM-EZM8, η μεταφορά του υπάρχοντος μη χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού από το ισόγειο στον πρώτο όροφο του κτιρίου ώστε να τροφοδοτήσει τις νέες επεκτάσεις, συμπεριλαμβανόμενων των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, οι ρυθμίσεις και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.

**Ν. Βαλαβάνης
Ηλ/γος Μηχ/κός ΕΜΠ**