



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

Μαρούσι, 28/05/2025

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/103/44

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
Διεύθυνση: Προμηθειών
Τμήμα: Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Πληροφορίες: Ε.Τεννέ
Τηλ.: 210-81.10.965 / 972 / 815 / 951
Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής καυσίμου για το Η/Ζ του κτιρίου της ΚΥ του Οργανισμού, επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι.

Ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής καυσίμου για το Η/Ζ του κτιρίου της ΚΥ επί της Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι και προμήθεια πετρελαίου (CPV 44611410-3 «Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου»), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

Η **προϋπολογισθείσα δαπάνη** για την εν λόγω προμήθεια & εγκατάσταση ανέρχεται στο ποσό των 1.280,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.587,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής καυσίμου για το Η/Ζ του κτιρίου της ΚΥ, επί της Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι και προμήθεια πετρελαίου (CPV 44611410-3 «Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου») **σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή** η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**).

Προ της συντάξεως προσφορών για την εν θέματι προμήθεια, οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν επισκεφτεί τους χώρους, μαζί με μηχανικό της Υπηρεσίας, προκειμένου να κάνουν τη δική τους επιμέτρηση και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, της τεχνικής περιγραφής και των συνθηκών εργασίας για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση της δεξαμενής του πετρελαίου.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας τα κάτωθι:

A) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σε περίπτωση που απαιτείται, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016».

B) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ (άρθ. 200, παρ. 5, ν. 4412/2016)

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης.

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση και εγκατάσταση του ανωτέρω και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία, και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Δευτέρα, 02/06/2025**.

Η ενημέρωση για την ανάθεση των εργασιών της παρούσης θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, στα τηλέφωνα 210-8110987 / 986 / 988 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t5@eopyy.gov.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα τηλέφωνα 210-8110965 / 972 / 815 / 951 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης

Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου για το Η/Ζ του κτιρίου της ΚΥ του ΕΟΠΥΥ επί της Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι

Περιγραφή

Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου διπλών τοιχωμάτων για το Η/Ζ που καλύπτει την εφεδρική ηλεκτροδότηση του κτιρίου της ΚΥ του ΕΟΠΥΥ επί της Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι.

Το Η/Ζ βρίσκεται στο 1^ο Υπόγειο του κτιρίου.

Η κατασκευή της δεξαμενής θα είναι διπλών τοιχωμάτων, κατάλληλη για τοποθέτηση στο εξωτερικό περιβάλλον. Θα αποτελείται από πλαστική λευκού χρώματος χωρητικότητας 110 lt (έως 120 lt το μέγιστο) εντός μεταλλικής στεγανολεκάνης για προστασία έναντι διαρροής και διάχυσης καυσίμου στον ευρύτερο χώρο.

Η στεγανολεκάνη θα είναι συγκολλητή από φύλλα μαύρης λαμαρίνας πάχους 3 mm, χωρητικότητας τουλάχιστον 50% μεγαλύτερης από την κύρια πλαστική δεξαμενή. Οι ραφές συγκόλλησης εσωτερικά θα είναι περασμένες με αστάρι. Οι διαστάσεις της θα είναι περίπου 45X45X85cm(Μ X Π X Υ). Θα φέρει κρουνό εκκένωσης σε περίπτωση που παρουσιαστεί διαρροή. Επιπρόσθετα θα είναι βαμμένη εσωτερικά και εξωτερικά με αστάρι και τελική βαφή γκρι χρώματος.

Η εσωτερική πλαστική δεξαμενή θα φέρει θυρίδα επίσκεψης ικανών διαστάσεων για την επιθεώρηση και καθαρισμό της. Η πλαστική δεξαμενή για λόγους ασφαλείας έναντι διαρροής **θα είναι χωρίς υδραυλική αναμονή**. Η λήψη καυσίμου θα γίνεται με σωλήνα πολυαμιδίου ο οποίος θα είναι στερεωμένος στο άνω μέρος της δεξαμενής με ρακόρ και σφαιροκρουνό απομόνωσης και θα καταλήγει σε ύψος 3 cm από τον πυθμένα της δεξαμενής, ώστε το καύσιμο τροφοδοσίας να είναι απαλλαγμένο από σκουπίδια και λάσπη. Η αναμονή επιστροφής καυσίμου θα βρίσκεται επίσης στο άνω μέρος της δεξαμενής στερεωμένης επίσης με ρακόρ, χωρίς σωλήνα και σφαιροκρουνό.

Το επάνω μέρος της στεγανολεκάνης θα κλείνει με ενιαίο επίπεδο καπάκι όμοιας κατασκευής και όταν ανοίγει θα δίνει την δυνατότητα να επιθεωρηθεί αλλά και να εξαχθεί η πλαστική δεξαμενή για τον καθαρισμό της. Η δεξαμενή και το περιεχόμενό της θα ασφαλιζονται έναντι παραβίασης ή παρέμβασης τρίτων προσώπων με κλειδαριά ή λουκέτο προμήθειας του Προμηθευτή - Εγκαταστάτη.

Όλη η κατασκευή (δεξαμενή και στεγανολεκάνη) θα εδράζεται σε ποδαρικά ικανού ύψους για την δημιουργία θετικής στατικής πίεσης (τουλάχιστον 15 cm) και την ευχερή εκκένωση της στεγανολεκάνης εάν απαιτηθεί.

Εγκατάσταση

Ο Προμηθευτής – Εγκαταστάτης οφείλει να επισκεφθεί τον χώρο που είναι τοποθετημένο το Η/Ζ για να έχει πλήρη γνώση των ιδιοτεροτήτων που απαιτεί η εγκατάσταση.

Η ενσωματωμένη δεξαμενή του Η/Ζ θα καταργηθεί. Για την σύνδεση της νέας δεξαμενής με το σύστημα φίλτρων καυσίμου και την αντλία πετρελαίου του Η/Ζ θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτοι μονοκόμματοι σωλήνες (χωρίς συνδέσμους ή ενώσεις) καυσίμου υψηλής πίεσης. Η όδευση των σωληνώσεων θα γίνεται προστατευμένη εντός μεταλλικής διάτρητης σχάρας με καπάκι κατάλληλα στερεωμένης έναντι βίαιης μετακίνησης.

Θα γίνει προμήθεια φρέσκου καυσίμου – πετρέλαιο με ενισχυτικά τύπου AVIO ή Vpower ποσότητας 60 lt.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση της δεξαμενής, του πετρελαίου και των λοιπών υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης.

Να σημειωθεί ότι οι προσφερόμενες τιμές θα συμπεριλαμβάνουν και τα κόστη μεταφοράς των ειδών στο σημείο παράδοσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.