



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 21/07/2020
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/9



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια & εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής Η/Ζ στο κτίριο του
ΕΟΠΥΥ επί της Λ. Ειρήνης στην Πεύκη

Η Δ/ση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, την προμήθεια και εγκατάσταση νέας εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου για την τροφοδοσία υπάρχοντος εγκατεστημένου Η/Ζ στον ακάλυπτο οικοπέδου επί της Λ. Ειρήνης 54 στην Πεύκη.

Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) και σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση της σχετικής προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των #900,00€# μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει τα εν λόγω υλικά εντός (20) είκοσι ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, από το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών του ΕΟΠΥΥ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών, όπως ακριβώς περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή .

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια και εγκατάσταση ανέρχεται σε #900,00€# πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά .

Πληρωμή (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών και την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται για συμβάσεις άνω των €2.500 που υπάγονται στο Ν. 4412/16 **α)** με τις νόμιμες κρατήσεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011, ήτοι 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (επ' αυτού 3% χαρτοσήμου και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου), **β)** με τις νόμιμες κρατήσεις του αρθρ. 350 παρ 3 του ν.4412/2016, ήτοι 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (επ' αυτού 3% χαρτοσήμου και επ' αυτού 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου).

Με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν 4172-2013, στον ανάδοχο επιβάλλεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών.

Κατόπιν τούτου καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t1@eopyy.gov.gr ή με fax στο 2108110985 έως 27/07/2020.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, μέσω fax ή email.

Για διευκρινήσεις σχετικά με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 210-8110962-987 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στο d3.t5@eopyy.gov.gr

Η Προϊσταμένη της
Δ/σης Προμηθειών

Κων/να Κοψιά

Ακριβές Αντίγραφο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή εξωτερικής δεξαμενής στο κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ στην Πεύκη.

Το κύριο σώμα της δεξαμενής θα είναι συγκολλητό από φύλλα μαύρης λαμαρίνας (DKP) πάχους 2,5mm, χωρητικότητας περίπου 120 lt. Θα φέρει δύο αναμονές θηλυκές 1/2" για την τροφοδοσία καυσίμου του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Η αναμονή αναχώρησης καυσίμου θα είναι σε ύψος 2 cm από τον πυθμένα της δεξαμενής, ώστε το καύσιμο τροφοδοσίας να είναι απαλλαγμένο από ιλύ και ιζήματα και θα φέρει με σφαιροκρουνό απομόνωσης, ενώ η αναμονή επιστροφής καυσίμου θα βρίσκεται στο άνω μέρος της δεξαμενής.

Στο επάνω μέρος θα φέρει θυρίδα εποπτείας ικανών διαστάσεων για τον έλεγχο και καθαρισμό της δεξαμενής, η οποία θα ασφαρίζεται έναντι παραβίασης με κλειδαριά η λουκέτο. Προτείνεται άνοιγμα διαστάσεων 30X30cm.

Στο χαμηλότερο σημείο θα φέρει αναμονή με τάπα 1 1/4" για την αποστράγγιση και καθαρισμό της δεξαμενής. Το κύριο σώμα της δεξαμενής θα εδράζεται σε βάση ικανού ύψους για την δημιουργία θετικής στατικής πίεσης τροφοδοσίας καυσίμου προς την αντλία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και την ευχερή αποστράγγιση της δεξαμενής, όταν απαιτείται.

Το κύριο σώμα της δεξαμενής με την βάση, θυρίδα και αναμονές θα είναι περασμένο με 2 στρώσεις αντισκωριακής βαφής με χρώμα επιλογής του αναδόχου. Εσωτερικά οι ραφές συγκόλλησης θα είναι περασμένες με γομολάκα.

Για την θερμομόνωση της δεξαμενής έναντι υγραποιήσεων θα καλύπτεται περιφερειακά με υαλοβάμβακα πάχους 3 cm. Για την προστασία του συνόλου έναντι των καιρικών συνθηκών, όλη η κατασκευή θα φέρει προστασία με αδιάβροχο караβόπανο.

Για την σύνδεση της δεξαμενής με το Η/Ζ θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτοι σωλήνες καυσίμου υψηλής πίεσης. Η εξωτερική όδευση των σωληνώσεων θα γίνεται εντός μεταλλικής σχάρας κατάλληλα στερεωμένης έναντι βίαιης μετακίνησης και σε υψομετρική απόσταση από πιθανά λιμνάζοντα ύδατα

Όλα τα εξαρτήματα θα είναι σιδηρά μαύρου τύπου (η ορειχάλκινα όπου επιτρέπεται) αποκλεισμένων σε κάθε περίπτωση αυτών του γαλβανισμένου τύπου.

Θα γίνει πλήρωση της δεξαμενής με νέο πετρέλαιο κίνησης, εξαέρωση του συστήματος τροφοδοσίας και δοκιμές εκκίνησης.

Σημ. Η χωρητικότητα της δεξαμενής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 125 lt.

