



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 07/06/2023

Αριθ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/103/42



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμήμα Διαγωνιστικών
Διαδικασιών
Πληροφορίες: Κ. Μπόσινα
Τηλ.: 210-81.10.951 / 972
Δ/ση: Απ. Παύλου 12, 15123
Μαρούσι
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών αυτόνομων κλιματιστικών μηχανημάτων
για τις ανάγκες ψύξης Η/Μ χώρων σε κτίρια του ΕΟΠΥΥ**

Η Διεύθυνση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης τριών αυτόνομων κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες ψύξης Η/Μ χώρων σε κτίρια του ΕΟΠΥΥ, όπως περιγράφεται κατωτέρω, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά **για το σύνολο της προμήθειας.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης τριών (3) αυτόνομων κλιματιστικών μηχανημάτων (CPV 42512200-0 «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου») για τις ανάγκες ψύξης Η/Μ χώρων κτιρίων του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Τεχνικής Περιγραφής του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α', ως εξής:

- Ένα (1) κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου ονομαστικής απόδοσης 12.000 Btu/h για τον χώρο φυγείων του Φαρμακείου ΕΟΠΥΥ Αθηνών επί της οδού Ηπείρου 38,
- Ένα (1) κλιματιστικό μηχάνημα τοίχου ονομαστικής απόδοσης 24.000 Btu/h για το μηχανοστάσιο ανελκυστήρων στο Δώμα του κτιρίου της ΚΥ επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 και

- Ένα (1) κλιματιστικό μηχάνημα οροφής, τύπου κασέτας, 4 κατευθύνσεων, ονομαστικής απόδοσης 24.000 Btu/h για το Computer Room του κτιρίου της ΚΥ επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τα κάτωθι:

A) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σε περίπτωση που απαιτείται, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016».

B) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** και **ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις**.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ (άρθ. 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016)

Όλες οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα σε έναν (1) μήνα από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Τα προσφερόμενα κλιματιστικά μηχανήματα θα έχουν εγγύηση αντιπροσώπου/εισαγωγέα τουλάχιστον:

- Δέκα (10) έτη για τον συμπίεστή για όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα
- Δέκα (10) έτη για όλα τα ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη για τα δύο κλιματιστικά μηχανήματα τύπου τοίχου
- Πέντε (5) έτη για ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη για το κλιματιστικό μηχάνημα τύπου κασέτας

Ο Ανάδοχος θα δώσει εγγύηση εργασιών και υλικών για ένα (1) έτος.

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση και εγκατάσταση των ειδών και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία, σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας **για το σύνολο της προμήθειας** στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Δευτέρα, 12/06/2023.**

Η ενημέρωση για την ανάθεση θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη παρούσα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, στα τηλέφωνα 210-8110972 / 951 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΨΥΞΗΣ Η/Μ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ**

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων inverter διαιρούμενου τύπου (split), με εσωτερικές μονάδες τοίχου και κασέτας, σε Η/Μ χώρους σε κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ.

Προμήθεια

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων τοίχου, inverter διαιρούμενου τύπου, με φρέον R32, ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον στην ψύξη A++ και στη θέρμανση A+ με κυμαινόμενη απόδοση στην ψύξη και στη θέρμανση. Κάθε κλιματιστικό μηχανήμα θα είναι WIFI ready και θα δύναται να ρυθμίζεται και να δέχεται εντολές μέσω WIFI. Θα εκτελεί αυτόματη επανεκκίνηση μετά από ηλεκτρική διακοπή.

Είναι προαπαιτούμενο οι εσωτερικές μονάδες να έχουν όσον το δυνατόν μεγαλύτερη παροχή αέρα ώστε να μπορούν να καλύψουν τα αναπτυσσόμενα αισθητά φορτία από τον Η/Μ εξοπλισμό. Για το λόγο αυτό προτιμώνται τα κλιματιστικά μηχανήματα τα οποία για την ονομαστική τους απόδοση έχουν μεγαλύτερη παροχή αέρα (m³/h).

Η τοπική κατανομή των κλιματιστικών μηχανημάτων, με τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά (αποδόσεις, παροχή αέρα κλπ) και τους ενδεικτικούς τύπους που αυτά καλύπτονται φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι προσφερόμενοι τύποι κλιματιστικών θα είναι ίδιου οίκου κατασκευής ή εμπορικής ονομασίας (ίδιο brand name).

α/α	Ονομαστική απόδοση (Btu/h)	Τύπου	Ελάχιστη Παροχή αέρα στη μεγάλη ταχύτητα (m ³ /h)	Ελάχιστη Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς (kW)	Ενδεικτικός τύπος	Τόπος εγκατάστασης
1	12.000	τοίχου	550	3.5	INVENTOR - PFUVI-12WFI / PFUVO-12	Ηπείρου 38 - 1 ^{ος} ορ - Αθήνα
2	24.000	τοίχου	1.150	7.1	INVENTOR - PFUVI-24WFI / PFUVO-24 (μήκος εσωτερικής μονάδας 1320mm)	Απ. Παύλου 12 - Δώμα - Μαρούσι
3	24.000	κασέτα 4 κατ/νσεων	1.300	7.0	INVENTOR - V7CI-24WiFIR /U7RS-24	Απ. Παύλου 12 - 3 ^{ος} ορ - Μαρούσι

Εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες ίδιας διατομής με τις αντίστοιχες αναμονές του εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος ελάχιστου μήκους 3 μέτρων με μόνωση ξεχωριστή για τον καθένα.

Για την τοποθέτηση του εξωτερικού μηχανήματος θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη βάση στήριξης η οποία θα είναι τοίχου ή δαπέδου ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης και της οδηγίες της επίβλεψης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ. Οι σωληνώσεις μαζί με τον σωλήνα παροχέτευσης συμπυκνωμάτων και καλώδια εντολών / τροφοδοσίας θα περιτυλιχθούν με λευκή ταινία ψυκτικού.

Αν υπάρχει επίτοιχο ορατό τμήμα σωληνώσεως (εσωτερικά η εξωτερικά) θα τοποθετηθεί εντός πλαστικού καναλιού αντίστοιχου μήκους και κατάλληλης διατομής για λόγους προστασίας των σωληνώσεων και ευπρέπειας της εγκατάστασης.

Για την ηλεκτροδότηση του κάθε κλιματιστικού μηχανήματος με ευθύνη και έξοδα του εγκαταστάτη θα εξασφαλισθεί η τροφοδότηση από αυτόνομη μονοφασική παροχή 3Χ2,5 mm², κατάλληλα ασφαλισμένη με ασφάλεια 16Α και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Θα γίνει κενό αέρα στο ψυκτικό κύκλωμα και μετά την πλήρωση του με φρέον, μέτρηση πιέσεων λειτουργίας ψυκτικού υγρού, αμπερομέτρηση και επισταμένος έλεγχος ώστε να αποκλειστεί πιθανή διαρροή. Θα γίνει δοκιμή και επίδειξη των λειτουργιών του μηχανήματος. Ο προμηθευτής - εγκαταστάτης θα πρέπει να ελέγχει την απόδοση του μηχανήματος για τις επόμενες 15 ημέρες ανά τακτά διαστήματα κυρίως για τον αποκλεισμό κάποιας διαρροής. Για οποιαδήποτε μείωση απόδοσης για τους επόμενους 12 μήνες ο προμηθευτής - εγκαταστάτης θα είναι υποχρεωμένος μετά από κλήση της υπηρεσίας να ελέγξει τη λειτουργία του κλιματιστικού μηχανήματος, διενεργώντας τις απαραίτητες μετρήσεις (έλεγχος πιέσεων λειτουργίας, αμπερομέτρηση, έλεγχος για διαρροές κλπ) τις οποίες θα παραδώσει γραπτώς στην υπηρεσία. Αν η βλάβη οφείλεται στην εγκατάσταση (διαρροή λόγω σπασμένου ρακόρ, κακής κόλλησης ή εκχείλωσης) θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη λειτουργία του μηχανήματος με δική του δαπάνη.

Ειδικές οδηγίες

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οδηγίες που αφορούν την εγκατάσταση κάθε κλιματιστικού μηχανήματος:

α/α	Ονομαστική απόδοση (Btu/h)	Τύπου	Μήκος σωληνογραμμής περίπου (m)	Τόπος εγκατάστασης	Παρατηρήσεις
1	12.000	τοίχου	3	Ηπείρου 38 - 1 ^{ος} ορ - Αθήνα	Θα τροφοδοτηθεί από τον πλησιέστερο ρευματοδότη.
2	24.000	τοίχου	3	Απ. Παύλου 12 - Δώμα - Μαρούσι	Για την τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας θα γίνει μετατόπιση εξωτερικών ηλεκτρικών γραμμών κουβίδη. Θα γίνει χρήση της υφιστάμενης γραμμής και τροποποίηση της με προσθήκη νέας ασφάλειας 16Α. Θα μπει βάση τοίχου για την εξωτερική μονάδα.

3	24.000	κασέτα 4 κατ/νσεων	5	Απ. Παύλου 12 - 3 ^{ος} ορ - Μαρούσι	Θα αποξηλωθεί το παλαιό κλιματιστικό τύπου κασέτας Carrier. Θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα ηλεκτρολογική γραμμή με τροποποίηση της σε μονοφασική 16Α.
---	--------	--------------------	---	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης, στερέωσης και στεγανοποίησης, τα ηλεκτρολογικά υλικά, τα εξαρτήματα κουβίδη, οι καλωδιώσεις, οι εργασίες αποξήλωσης και απόρριψης των παλαιών υλικών, η αποθήκευση του αποξηλούμενου εξοπλισμού σε υποδεικνύομενη θέση εντός του κτιρίου, οι εργασίες τοποθέτησης των νέων μηχανημάτων, η σφράγιση των οπών διέλευσης των σωληνώσεων, οι ρυθμίσεις λειτουργίας, η δοκιμή και ο έλεγχος λειτουργίας των μηχανημάτων και η παράδοση τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Εγγύηση εργασιών και υλικών

Τα προσφερόμενα κλιματιστικά μηχανήματα θα έχουν εγγύηση αντιπροσώπου/εισαγωγέα τουλάχιστον:

- Δέκα (10) έτη για τον συμπιεστή για όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα
- Δέκα (10) έτη για όλα τα ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη για τα δύο κλιματιστικά μηχανήματα τύπου τοίχου
- Πέντε (5) έτη για ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη για το κλιματιστικό μηχάνημα τύπου κασέτας

Ο Ανάδοχος θα δώσει εγγύηση εργασιών και υλικών για ένα (1) έτος.

Προϋποθέσεις

α) Οι υποψήφιοι για την ανάληψη των εργασιών οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να έχουν επισκεφτεί τους χώρους που θα γίνουν οι εργασίες, για να έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου, του εξοπλισμού που τυχόν θα αντικατασταθεί, των ιδιοτεροτήτων που απαιτεί η εγκατάσταση και των συνθηκών εργασίας για την επιτυχή εκτέλεση της προμήθειας.

β) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν την οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση επισκευής. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν, αν τους ζητηθεί, ότι διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία.

γ) Στις οικονομικές και τεχνικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα ακριβή στοιχεία, ο κατασκευαστικός οίκος και τύπος των προσφερόμενων κλιματιστικών μηχανημάτων και οι επιμέρους χρόνοι εγγύησης για τους συμπιεστές και τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη.

Τα προσφερόμενα είδη θα φέρουν σήμανση CE και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μη τήρηση των ανωτέρω προαπαιτούμενων αποτελεί λόγο αποκλεισμού τους από την διαδικασία επιλογής αναδόχου.

Διάρκεια υλοποίησης εργασιών

Όλες οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα σε έναν (1) μήνα.