

Προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρικού καλωδίου στο κτήριο του ΕΟΠΥΥ επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι.

Τεχνική Περιγραφή

Κατόπιν διεξαχθέντος ελέγχου, διαπιστώθηκε βραχυκύκλωμα στη γραμμή που τροφοδοτεί με ρεύμα τον περιμετρικό φωτισμό του κτιρίου και τη φωτεινή επιγραφή της εισόδου.

Κατόπιν τούτου κρίνεται απαραίτητη η ανάγκη προμήθειας και αντικατάστασης ενός καλωδίου τύπου ΝΥΥ 5 x 2,5τ.χ., συνολικού μήκους 55 μ. περίπου. Το καλώδιο θα ξεκινάει από τον εφεδρικό πίνακα του ισογείου και θα οδεύει εντός φρεατίου έως την εξωτερική φωτεινή επιγραφή της εισόδου.

Στο κόστος περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση της νέας καλωδίωσης όπως περιγράφεται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όλων των απαιτούμενων μικροϋλικών σύνδεσης και μόνωσης και η θέση της εγκατάστασης σε κανονική λειτουργία.

Ο συντάξας

Ν. Βαλαβάνης
Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ