



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.eopyy.gov.gr

Αθήνα, 14-05-2021

Αρ. Πρωτ.: ΔΑ5Β/100/41

Γενική Δ/ση: Οικονομικών Υποθέσεων

Δ/ση: Προμηθειών

Τμήμα: Διαγωνιστικών Διαδικασιών

Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη

Τηλ.: 210-81.10.975 **Fax:** 210-81.10.985

Ταχ. Δ/ση: Απ. Παύλου 12, ΤΚ 15123, Μαρούσι

e-mail: ngouveli@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές / ερωτήματα του διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση νέου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) εφεδρικής κάλυψης του CR στο κτίριο της Πεύκης (αριθ. Διακ. 23/2021)

Παρέχονται οι κάτωθι διευκρινήσεις που αφορούν στη διακήρυξη 23/2021 σχετικά με τον εν θέματι διαγωνισμό:

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ /ΕΡΩΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	<p>Στην Παράγραφο 15 της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ) αναφέρεται ότι: «η παράδοση και εγκατάσταση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός διαστήματος δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (εφόσον το επιτρέπουν και οι συνθήκες που επικρατούν λόγω πανδημίας COVID-19)».</p> <p>Στην παράγραφο 12 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ) αναφέρεται ότι: «ο χρόνος υλοποίησης για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης».</p> <p>Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο ζητούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού από την υπογραφή της σύμβασης.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Στην Παράγραφο 13 της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) αναφέρεται: «Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της». Στην Παράγραφο 15 της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ) αναφέρεται: «η παράδοση και εγκατάσταση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός διαστήματος δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (εφόσον το επιτρέπουν και οι συνθήκες που επικρατούν λόγω πανδημίας COVID-19)». Στην παράγραφο 12, εδαφ. 16 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ) αναφέρεται ότι: «Ο χρόνος υλοποίησης για την ολοκλήρωση των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης». Διευκρινίζουμε ότι η παράδοση και εγκατάσταση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός διαστήματος δύο μηνών και ότι είναι επιθυμητή η ολοκλήρωση εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση για τον ανάδοχο.

2	Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν γίνεται αποδεκτός ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL με ρυθμιστή στροφών ο οποίος θα είναι μηχανικού τύπου (αντί του ζητούμενου ηλεκτρονικού), μεγάλης ευαισθησίας κατάλληλος για τη διατήρηση των στροφών του κινητήρα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8528 CLASS G3 (ανώτερη της ζητούμενης G2).	Ο ρυθμιστής στροφών (governor) πρέπει να είναι ηλεκτρονικού τύπου ελάχιστης κλάσης G2 κατά ISO 8528.
---	--	--

Η Προϊσταμένη της Δ/σης
Προμηθειών

Κωνσταντίνα Κοψιά

Ακριβές αντίγραφο

Κώστας Νικητάκης